



Megjegyzés:
- Azoknál a válaszfalaknál, ahol nem lehet a szerkezetbe szerelvény dobozokat süllyeszteni, ott falon kívüli kapcsolókat és dugaszoló aljzatokat kell szerelni.
- A készülékekhez a beállítások aljzat alól is készülhetnek.
- A kamera rendszer esetében csak előkészítés (vezetékezés) készüli!
- Az építés megkezdésekor tisztázni kell a gyengeáramú szolgáltatói ellátás irányát, helyét és szükség szerint módosítani a kültéri védőcső és a fogadószerkény helyét (tervezői művezetés!)

- Feszültség: 3+N ~ 400V/230V
- Érintésvédelmi mód: TN-S (nullázás),
áram-védő kapcsolás

<div>PRODUKT</div> <div>KFT SZOMBATHELY</div> <div>H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.S. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989</div>				Rajzszám:
Megbízó: Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.				Térvezőszám:
Munka megnevezése: 8500 Pápa, Anna tér 15. 2889/2 hrsz. Meglévő épület átalakítása, bővítése, valamint energetikai korszerűsítése				Tervező:
Rajz megnevezése: Földszint elektromos terve				Rajzterületi: 420x740 mm
Rajzoló:	Szerkesztő:	Tervező:	Füle Ernő	Lépték: M 1:50
Vezető tervező:	Résztvevő tervező:	Dokumentáló tervező:	Füle Ernő	Kelt: 2017.10.
Jelen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerző jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználni, változtatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!				