



Megjegyzés:

- Azoknál a válaszfalaknál, ahol nem lehet a szerkezetbe szerelvény dobozokat süllyeszteni, ott falon kívüli kapcsolókat és dugaszoló aljzatokat kell szerelni.
- Az irodai műanyag csatornákhöz a védőcső/műa. csatorna beállítások döntően az aljzattól történnek.

- Feszültség: 3+N ~ 400V/230V
- Érintésvédelmi mód: TN-S (nullázás),
áram-védő kapcsolás

<div>PRODUKT</div> <div>KFT SZOMBATHELY</div> <div>H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.5. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989</div>				Rajzszám: Ge-3	
Megbízó: Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.		Tástervezők:		Törzsszám:	
Munka megnevezése: 8500 Pápa, Anna tér 15. 2889/2 hrsz. Meglévő épület átalakítása, bővítése, valamint energetikai korszerűsítése		Rajz megnevezése: II.emelet elektromos terve		Tervfajta: kiviteli	
Rajzoló:		Szerkesztő:		Rajzterület: A2	
Vezető tervező: Füle Ernő		Részlegvezető:		Lépték: M 1:50	
Ügyvezető Igazgató: Füle Ernő		Kelt:		2017.10.	

Jelen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználni, változtatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!