



tokozott elosztóberendezés

áramköri vezetékek

földelővezető

védőcső

műanyag kábelcsatorna

fém tárgy EPH bekötése

földelő

csővezeték EPH bekötése

I.s. világítási kapcsoló, sülly., fehér

2 ák.-s világítási kapcsoló, sülly., fehér

váltó világítási kapcsoló, sülly., fehér

II.s.+ f. dugaszoló aljzat, sülly., fehér

RJ-45 típusú informatikai csatlakozó aljzat, Cat6

végponti TV-csatlakozó aljzat

védett, vízmentes készülék

oldalfali lámpahely

mennyezeti lámpahely

oldalfali bútorvilágító lámpa

230 V ~ csengő

riasztó kezelő

riasztóközpont

riasztó hang- és fényjelző

térfigyelő kamera hely

padlódoboz 4-4 db Mosaic RJ-45 Cat6 és 2P+F dugaszoló aljzattal

WIFI hardver eszköz (access point)



H 1,2 m



mozgásérzékelő, 180 fokos, 230 V 50 Hz, min. 6A

mozgásérzékelő, 360 fokos, 230 V 50 Hz, min. 6A

riasztó térérzékelő

csengőnyomó, sülly., fehér

elszívó ventilátor

helyiségtermosztát

kültéri hőmérséklet érzékelő

szerelési magasság

AWEX LOVATON beépített akkus biztonsági világítási lámpatest

kijáratmutató piktogramos beépített akkus lámpatest

L1	lapos, kör alakú, fehér opálbúrák lámpatest, LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED 12 W (forg.: Webs Kft., Pécs)
L2	lapos, kör alakú, fehér opálbúrák lámpatest, LUXIONA LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED 18 W (forg.: Webs Kft., Pécs)
L3	EGLO 95214 fallámpa, LED 16 W
L4	BIG WHITE BULAN GRID típusú fallámpa E27 11 W LED, IP44
L5	LUXIONA AGAT T5 tükrös-rácsos 4x24W-os fénycsöves mennyezeti falon kívüli lámpa (forg.: Webs Kft., Pécs)

<div><div>PRODUKT</div><div>KFT SZOMBATHELY</div><div>H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.5. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989</div></div>				Rajzszám: Ge-9
Megbízó: Pápa Város Önkormányzata 8500 Pápa, Fő u. 5.			Társtervezők:	Törzsszám:
Munka megnevezése: 8500 Pápa, Anna tér 15. 2889/2 hrsz. Meglévő épület átalakítása, bővítése, valamint energetikai korszerűsítése			Tervfajta: kiviteli	Rajzterület:
Rajz megnevezése: Jelmagyarázat				Lépték: M 1:50
Rajzoló:	Szerkesztő:	Tervező: Füle Ernő		Kelt: 2017.10.
Vezető tervező: Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188, Vn 18-188		Részlegvezető:	Ügyvezető Igazgató: Füle Ernő	
Jelen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználni, változtatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!				