



- ① Vaillant ecotec VU 466/4-5 Q=12,9kW-46,4kW
② Reflex NG 50 tárg.tartály
③ Wilo Yonos Maxo 25/0,5-10 PN10
④ Vaillant VH 95 hidraulikus váltó
⑤ Sinus HydroFixx osztó-gyűjtő Vmax=7,0m3/h

RAJZ: FÜGGŐLEGES CSŐTERV
GF-04
LÉPTÉK: M=1:50

----- fűtési visszatérő
_____ fűtési előremenő

MEGNEVEZÉS:
Meglévő épület átalakítása, bővítése, valamint energetikai korszerűsítése

FÜTÉSSZERELÉS

CÍM: 2889/2 hrsz.
8500 Pápa,
Anna tér 15.

ÉPÍTETTŐ: Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa,
Fő u. 5.

TERVEZŐ: BRUNNER GÁBOR
ÉPÜLETGÉPÉSZ SZAKMÉRNÖK
GT/19-1002
t.:+36309977125
brunnern@gmail.com

DÁTUM: 2017 október