

- Megjegyzés:
- A gázvezetéket az épület érintésvédelmi rendszerével fémesen össze kell kötni!
 - A gázkészülék helyiségében tűzveszélyes anyagot tárolni tilos!
 - A nyílászárók fokozott légzárásúak
 - Az ingatlan nem áll sem helyi, sem országos védelem alatt!
 - A keletkező kondenzátum a csatornába beköthető, semlegesítés nem szükséges. Q<70kW
 - A tervezés állapotában az épületben semmilyen "B" típusú készülék nem volt megtalálható, későbbiekben sem telepíthető!

